

Солом'янський район										
Довідка										
про аварійні і планові відключення ЦО у житлових будинках м.Києва										
станом на 17-00 год. 21.11.2019										
Планові (кількість буд.)	Аварійні (кількість буд.)	Назва ЖЕО (повністю, у випадках ЖБК-назву, ОСББ-назву, Відомчий-назву відомства)	Адреса (формат: вул. просп. бульв. пров.)	Причина припинення постачання	Час і дата відключення (формат: 20-00 01.01.12)	Виконавець відновлювальних робіт	Планова дата відновлення постачання (формат: 01.01.12; 05.01.12; і т.д.)	Приналежність мережі		
								Київ-енерго (кількість буд.)	ЖЕО (кількість буд.)	іншим організаціям (кількість буд.)
17		:Всього					Всього:	17		
0	17		ВІРНО					10	0	7
	1	ЖЕД № 901	вул. Стадіонна, 8	відсутні параметри зворотнього трубопроводу	04.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	2	ЖЕД № 901	вул. Єрванська, 26, 31/1	зупинка модуля	19.11.2019	КП ГВП	22.11.2019			2
	6	ЖЕД № 901	вул. Антонова,3,7,9,11,13, ПФП,34	відсутні параметри в зовнішньому зворотньому трубопроводі	22.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	6		
	5	ЖЕД № 901	Антонова,2/32 корпус 3,4,5,6,7,	пошкодження зовнішньої ТМ	22.11.2019	ККЕУ-12	22.11.2019			5
	1	ЖЕД № 902	просп. Повітрофлотський, 43	пошкодження зовнішньої теплової мережі	18.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	вул. Васильченка, 12а	пошкодження зовнішньої теплової мережі	18.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	1	ЖЕД № 902	вул. Донецька, 57	пошкодження зовнішньої теплової мережі	20.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	1		
	0	ЖЕД № 903	вул. П. Заломова, 1, 1а	Недостатні параметри теплоносія	01.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. М. Кривоноса, 7, 11	Недостатні параметри теплоносія	03.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. Білгородська,4,6,8,10,12,14; Б. Зерових,19,21,23,25,14/18; Лобановського, 35; Преображенська,10/17	Недостатні параметри теплоносія	05.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	просп.В.Лобановського, 5, 5а, 7/2, 23, 41, 27, 29, 31, 33, вул.Вузівська, 3, 4, 4 корп.1, вул.Преображенська, 4, 7, 12а, 16, 20/6, 22/9, вул.Солом'янська, 4/2, вул.М.Кривоноса, 19, 21, 29, 10, 14, 12, 12а, 29, вул.Освіти, 22/8, 20, 18, 12/1, 10/2, 8/1, просп.Повітрофлотський, 33/2, 37а, вул.Зої Космодем'янської, 18, вул.Б.Зерових, 14а, 14в, 16, вул.Олексіївська. 14, 10/12, 11,вул.Горовиці, 5, 8.	Недостатні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 903	вул. Пироговського, 19 к. 1	Недостатні параметри теплоносія	11.11.2019	РТМ "Центр"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905	бульв. Вацлава Гавела, 34-б, 34-в, 34-г	неналежні параметри теплоносія	06.11.2019	РТМ "Святошино"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905	вул. Героїв Севастополя, 44/10	неналежна робота обладнання вбудованого ГТП	11.11.2019	КП "ГВП"	22.11.2019			0
	0	ЖЕД № 905	вул. Новопольова, 101	неналежні параметри теплоносія	17.11.2019	РТМ "Святошино"	22.11.2019	0		
	0	ЖЕД № 905	вул. М. Донця, 17/46 (8,9,10,11 під)	порив вантуса в кв. 218	20.11.2019	ЖЕД	22.11.2019		0	
	0	ЖЕД № 906	вул. Виборзька, 28	пошкодження трубопроводу від ТП (безгосподарча)	20.11.2019	ЖЕД	22.11.2019		0	
<b>З них:</b>				РТМ "Центр" - 10 буд. РТМ "Голосієво" - 0 буд. РТМ "Святошино" - 0 буд. Інші - 7 буд. ЖЕД - 0 буд.		ЖЕД № 901 - 14 буд. ЖЕД № 902 - 3 буд. ЖЕД № 903 - 0 буд. ЖЕД № 904 - 0 буд. ЖЕД № 905 - 0 буд. ЖЕД № 906 - 0 буд.				
<b>Всього</b>										17
Начальник технічного відділу _____						С. Хитько (підпис) (прізвище)				